



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20091006/111/05
Datum van verslag: 06-10-09
Datum van onderzoek:
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Velm
Ref.:
Teller nr.:
Index :

ADRES INSTALLATIE: Twealfkamen 53 9000 Gent
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTAL�ATEUR:
Adres:
BTW OF IK: 0673 068.690

Aard van het onderzoek: [X] gelijkvormigheidsonderzoek [] controlebezoek volgens :

[X] (AREI art. 270) [] (AREI art. 271) [] (AREI art. 276) [X] (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: [] Nieuwe [X] Uitbreiding [] Werf [] Verzwaring Aard van de locatie: 15 zonnepanelen

Omschrijving aansluiting: [X] Ondergronds [] Bovengronds Type van aardelektrode: [] Lus [] Baren [X] Penhen

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm² Bescherming van de aansluiting: 20

Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: aut. 10A/1p

Elektrische installatie: [] V60r [X] Na [X] 1.10.81 [] 1.1.83 [X] AREI art.86 [] AREI art.87 [] AREI art.88 [X] TT [X] TN IT

[] AREI art.95 [] AREI art.

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1 RA: 6,5 Ohm RI tot 1000 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Zie schemas

OMFORMER: SMA 3300 TLHC

15 zonnepanelen 230Wp

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

geen

Nota: Keuring heeft enkel betrekking op de installatie van de zonnepanelen

Besluit :

- A. De installatie is conform. De algemene DS word verzogeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/10/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op
C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR