

AIB-VINCOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
 ERKENDE CONTROLE-INSTELLING
 Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
 Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166



- | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Gent | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resl.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <i>Lucy Pallest</i> BTW nr: <i>711 1363 951</i> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <i>Electabel</i>	VERSLAG nr: _____ Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: <i>807</i> Installatie: Naam: _____ Adres: <i>Kerkstraat 9070 Ledeberg</i> Datum onderzoek: <i>10/01/00</i> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: _____ Adres: _____ Aanvrager: _____
---	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *314,400* V, AC, Bescherming aansluiting: *52* A Type: *4-man buis*
 Omschrijving aansluiting: *ondergrond* Kabeltype: *EKB* Doorsnede: *4* x *10* mm²
 Voeding hoofdbord: *4* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *36*
 Type aardelektrode: *luis* Spreidingsweerstand: *3* Ohms Algemeen isolatieniveau: _____ M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Op: Halgeenvalhitting is nu niet gekeurd
De rest van de installatie is nu niet gekeurd, maar moet uitgaand naar de aardleiding is getekend.

De hoofddifferentieel was werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden *voor art. 25* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS~~ NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG~~ - ~~MAG~~ NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet voor opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: *8*
 VISUM VAN DE STROOMVERDELERS

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

 AIB-VINCOTTE BELGIUM
 DHONDT D.
 N° 1003
 INSPECTEUR