


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Tolhuislaan 204 bus 0302, 9000 Gent

appartement

Identificatiecode: 44021-G-DBA_2017006224/EP09097/A001/D01/SD008

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 19-11-2020

Handtekening:

THOMAS VANHAESBROECK

TVH CONSULT
EP09097

Dit certificaat is geldig tot en met 29 mei 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E26

Eis

BEN

Andere eisen

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

☒ Vloeren☒ Muren☒ Vensters☒ Dak☒ Andere constructiedelen

Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.



Het risico op oververhitting is beperkt.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/03/2017
Datum einde van de werken	29/05/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.912
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	116
Beschermd volume (m ³)	230
Verliesoppervlakte (m ²)	49
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	44
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,46
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	578
Gebouw-id / gebouw-eenheid-id	10378493 / 19404249

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie-neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

THOMAS VANHAESEBROECK
TVH CONSULT
Baron de Giey laan 53, 9840 De Pinte
EP09097 | 0810860216

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.