

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: Gent 30-11-84 98CN **07692**

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West -Vlaanderen  
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11  
tel.: 081 432 611

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

| Verantwoordelijke voor de werken : | Installatie :                      | Eigenaar of beheerder :      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Naam, voornaam : <u>Beneke</u>     | Naam, voornaam : .....             | Naam, voornaam : <u>Idem</u> |
| Ident. Kaart nr. : .....           | Adres : <u>Hofstraat 7</u>         | Adres : .....                |
| BTW nr. : BE <u>0476301078</u>     | Post nr. + Stad : <u>9000 Gent</u> | Post nr. + Stad : .....      |
|                                    | Tel. : .....                       | Tel. : .....                 |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

|                                            |                                                                |                                           |                                   |                                         |                                   |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Art 270              | <input type="radio"/> ingebruikname                            | <input type="radio"/> wijziging           | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> ① Wooneenheid     |
|                                            | <input type="radio"/> mobiel                                   | <input type="radio"/> tijdelijk           |                                   | <input type="radio"/> Art 87            | <input type="radio"/> Art 278     | <input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheid |
| <input checked="" type="radio"/> Art 271   | <input type="radio"/> periodiek                                | <input checked="" type="radio"/> controle | <input type="radio"/> .....       | <input type="radio"/> Art 88            | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen   |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaring | <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                           |                                   | <input type="radio"/> Art ...           | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> ④ Werkeenheid                |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gegevens verdelers                              | EAN <u>4598312</u> <input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                 | kWh meter nr. : <u>4598312</u> meterstand dag : <u>44587</u> nacht : .....                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : .....                |
|                                                 | Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100  | nr. : .....                                                        |
| Gegevens installatie                            | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V                                                                                                                 | Type aardelektrode : .....                                         |
|                                                 | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 | <input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar |
|                                                 | Voedingsleiding hoofdbord : <u>5</u> X <u>16</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>V0B</u>                                                                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> Bestand                           |
| Beschrijving installatie                        | Algemene differentieelstroominrichting : <u>50</u> A <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                 | Aantal borden : <u>1</u>                                           |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                    | Aantal eindstroombanen : <u>8</u>                                  |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                          |                                                       |                                             |                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking             | <input checked="" type="radio"/> Montage | <input type="radio"/> Toestellen                      | <input checked="" type="radio"/> Materieel  | <input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>28</u> Ω                                                                                                                                              | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus   | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="radio"/> Test diff. |                                               |                                           |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                        |                                          |                                                       |                                             |                                               |                                           |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

|                                 |                                        |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <input type="radio"/> Nihil            |                                  |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>Geen inbreuken vastgesteld</u>      |                                  |
| Opmerkingen                     | <input checked="" type="radio"/> Nihil | Visum DNB of aangestelde : ..... |

**Besluit(en) :**

☐ De nieuwe installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI  
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

**Agent bezoeker :**Naam : Neirynck Agent nr. : 4015 Datum : 15/12/2015Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eéndraadsschema(s) : 1


Voor de directeur generaal : Handtekening

Inspecteur  
4015

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Afgev. erkend organisme



15/12/2011  
Jan NEIRYNCK

Inspecteur  
4015

Claeys Bouwaert  
Hofstraat 7  
9000 Gent

Verantw. uitvoering

15/12/2011

*[Signature]*

SYST.-nr: 0006338  
BENELEC B.V.B.A.  
Victor Braeckmanlaan 131  
9040 Sint-Amandsber

T. 09-228 06 31

PARTNER ID-nr.: 0005065

Erkend Electrabel Partner

Electrabel

