

C E R T I F I C A T E of Conformity



TÜVRheinland

Registration No.: AK 50424173 0001
Report No.: 50203345 001


Holder:
Shenzhen Growatt New Energy
Technology Co., Ltd
1st East & 3rd Floor of Building A,
Building B, Jiayu Industrial Park,
#28, Guanghui Road, LongTeng Community,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen 518000
P. R. China

Product:
PV-Inverter
(Grid-connected PV Inverter)

Identification:
Type Designation : Growatt 750-S ; Growatt 1000-S
Growatt 1500-S ; Growatt 2000-S
Growatt 2500-S ; Growatt 3000-S
Serial Number : EIC1804389
Remark : Refer to test report 50203345 001
for details.

Tested acc. to:
IEC 61727:2004
IEC 62116:2014

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Fluvius > MIJN FLUVIUS

 Meldingen

Home	Verbruik	Poortbeheer	Premies	Netkosten	Groene stroom
------	----------	-------------	---------	-----------	---------------

Je gaat een nieuwe installatie melden als installateur. Wil je terug naar je eigen installaties?

Nieuwe installatie melden

We hebben je melding goed ontvangen

Bedankt voor je melding. Na onze verwerking binnen de 90 werkdagen sturen we je een bericht of je orde is of niet. We informeren je dan ook over de volgende stappen.

Let op: indien je recht hebt op een premie voor je nieuwe zonnepanelen, kan je de premie aanvraag van Fluvius de bevestiging krijgt dat je aanmelding verwerkt is. Voor alle voorwaarden, zie Premie zonnepanelen.

[Nieuwe installatie melden](#)[Terug naar overzicht](#)



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Temat
Telt: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/26122022/1

Algemeen

Adres controle:

Datum van de keuring: 26/12/2022

Straat + nummer:

Bedrijf: Linea Trovata SunTec nv

Adriaan Pietersstraat 1 9030 Gent

Installateur: Linea Trovata SunTec nv ,

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

BTW installateur: BE 0889.818.513

Type:

Type lokalen: Huis

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname

Afwijking:

[Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius

EAN: 541 448 820 043 948 428

Nominale spanning: 230V - AC

Teller Nr.: 1SAG1105057049

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Dagindex: 539

Voedingskabel hoofdbord: VOB 2 X 10 mm²

Nachtindex: 650

Type aarding: Staven

Aardingsweerstand: 24,8 Ohm(mil)

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch

Minimale isolatieweerstand: 1,02 MOhm

materieel:

OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste

Automaten/zekeringen

Differentieelschakelaars

mA 300
Nominale stroom(I_n) 40
I_{Δt} 3000A-22,5kA2s
Type A
Beveiligde kringen
Test OK

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installatie van elektrische installaties.
- Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn.
- Het eendradisch schema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Fotovoltaïsche installatie op laagspanning ($\leq 10\text{kVA}$) en/ of thuisbatterij(en)

Installateur PV-panelen: LINEA TROVATA SUNTEC NV

Installateur Thuisbatterij(en):

Omvormers

Aantal	1
Merk	Growatt
Type	MIC 2000TL-X
Serienummer	FUJ2BG50B7
PAC max (W)	2000
UDC Max	Ok
IDC max	Ok

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Aantal	6
Merk	Trina
Type	380
Piekvermogen per stuk (Wp)	380
Totaal piekvermogen (Wp)	2280

Gebruiks -en veiligheidsinstructies aanwezig: Ok

Bereikbaarheid zonnepanelen: Ok

Aarding zonnepanelen: Ok

Markering (Elektrische installatie altijd onder spanning) of equivalent: Ok

Markering DC -en AC geleiders: Ok

Onderbreking van het scheidingssysteem: Ok

Resultaat huishoudelijke laagspannings-fotovoltaïsche installatie/batterijen: Conform

Inbreuken

Opmerkingen

- Enkel de installatie van de fotovoltaïsche panelen werd gekeurd.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onde te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aai