E-Ctrl vzw | Vredestraat 29b | 8790 Waregem
Administratie | admin@e-ctrl.be | +32 56 94 01 20
BTW | BE1008.517.611
BELAC | 756-INSP

Erkend Controleorganisme-EDTC

WWW.E-CTRL.BE

Verslagnummer: ECTRL2026-03887

Gas- Installatie ≤ 70kw

Agentbezoeker
Koen Verhauwaert
E-CTRL00

Adres Keuring
Kolveniersgang 46
9000 Gent

Datum
23/07/2026

Opdrachtgever
BV Touch 2 Switch
Kolveniersgang 46
9000 Gent

Eigenaar
Kolveniersgang 46
9000 Gent

Verantwoordelijke werken
BV Touch 2 Switch
Kolveniersgang 46
9000 Gent

Conform

Volgens de voorschriften van
NBND51-003:2010+A3:2025

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Type installatie:	DICHTHEID B & B De Kolvenier
Toegepaste Norm Dichtheid	NBND51-003:2010+A3:2025
Toegepaste Norm Leidingen	NBND51-003:2010+A3:2025
Toegepaste Norm Toestel(len)	NBND51-003:2010+A3:2025

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de gasinstallatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van de gasinstallatie allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de gas installatie in een dossier te bewaren dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de gas installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van de gas installaties.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de gas installatie te vermelden.
7. Een controle op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de gas installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld, van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www. Economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GAS- INSTALLATIE

EAN-code:	541448820051323675
Naam netbeheerder:	Fluvius
Tellernummer:	7FLO2119008178
Klasse	G4
Toestand Teller	Open
Index Meter	09624.4364
Isometrisch schema	Aanwezig

GEGEVENS VAN DE TOESTELLEN

MERK	MODEL	PN(KW)	GASCATEGORIE	TYPE	PLAATS	ONDER VERLUCHTING CM²	BOVEN VERLUCHTING CM²
Gaswandketel Vaillant	VCW BE 346/5-5 R4 Sn. 211602001001163300010053 80N3	34	I2E(S)	C33	Badkamer	OK	OK
Kookfornuis IKEA	SKALAN 20523423	8,7	I2E	A+	Keuken	OK	OK

GEGEVENS VAN DE LEIDINGEN

TYPE LEIDING	DIAMETER	TYPE VERBINDING	AFSTAND
ROESTVAST STAAL	1”	SCHROEFDRAAD ISO-7	10
KOPER	22 + 28	PERSEN	18

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Isometrisch schema	Zie bijlag(en)	Aanwezig

UITGEVOERDE CONTROLES

Uitvoering van de gas installatie overeenkomstig het isometrisch schema	OK
Staat van het geïnstalleerd materieel	OK
Visuele controle van vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren	OK
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Test- of werkdruk	150 / 20 mbar
Dichtheidsproef	OK
Testgas	Lucht
Afzeping	OK
Continuïteit van de equipotentiale hoofdverbinding	OK

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen inbreuken vastgesteld.

OPMERKINGEN/NOTA'S

Geen opmerkingen vastgesteld.

BESLUIT VAN DE CONTROLE

☑	De gasinstallatie **voldoet** aan de Norm.
☑	De dichtheidsproef **voldoet**



Ing. Tom Carlier
Technical manager E-CTRL vzw

Kolveniersgang 46 Gent

GLV



Kolveniersgang 46 Gent

VERDIEP

